



**MOBILNE**

**Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.**

**Anna Mścichowska, Adam Mścichowski**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2

NIP 8862868350, REGON 020573602

tel.: 0696 050 073, 0696 050 104, fax: 074 6614140

# ŚWIADECTWO BADANIA

badanie okresowe gotowego wyrobu w ramach ZKP (FPC) zgodnie z normą PN-EN 14351-1

**nr CE/MLTB-153-2009**

Załącznik do protokołu z badań: MLTB-153-2009

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okresowe:  
okno dwudzielne systemu GEALAN S8000 IQ highline

Wyprodukowanego przez firmę:

# PLASTIXAL

**Firma PLASTIXAL Kołakowski Mariusz**  
**ul. Jedwabieńska 27, 18-421 Piątnica**

w zakresie metod badawczych:

- jakości wykonania, zastosowanych materiałów oraz wymiarów
- przepuszczalność powietrza
- wodoszczelność
- odporność na obciążenie wiatrem w tym: pomiar ugięć, powtarzalna próba ciśnieniowa, badanie bezpieczeństwa
- nośność urządzeń zabezpieczających



**INFORMACJA:**

„Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie stanowi deklarację odpowiedzialnej za to osoby (fizycznej lub prawnej), że wyrób jest zgodny z wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym podlega, oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności.”

**MOBILNE**  
**Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.**  
**Anna Mścichowska, Adam Mścichowski**  
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2  
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40  
NIP 8862868350, Regon: 020573602

**MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej**  
kierownik laboratorium Adam Mścichowski

Piątnica, dnia 18 lutego 2009

Następny termin badania okresowego 18 sierpnia 2010



**MOBILNE**

**Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.**

**Anna Mścichowska, Adam Mścichowski**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2

NIP 8862868350, REGON 020573602

tel.: 0696 050 073, 0696 050 104, fax: 074 6614140

## KLASYFIKACJA ZBADANEGO OKNA

**nr K/MLTB-153-2009**

Załącznik do raportu z badań: MLTB-153-2009

# PLASTIXAL

**Firma PLASTIXAL Kołakowski Mariusz**

**ul. Jedwabińska 27, 18-421 Piątnica**



**Nośność urządzeń  
zabezpieczających**

**350 N**

wartość  
progowa

wymaganie  
350 N



**Przepuszczalność powietrza**

**KLASA 4**

**a = 0,07**

współczynnik wynik  
dla okna szczelnego

wymaganie  
a ≥ 0,30




**Wodoszczelność**

**KLASA 6A**

**250 Pa**

zachowanie  
wodoszczelności  
wynik dla okna  
szczelnego

wymaganie  
min. 150 Pa



**Obciążenie wiatrem**

**KLASA C5**

**2000 Pa**

ugięcie czołowe  
względne  
najbardziej  
odkształconego  
elementu

wymaganie  
1/300 klasa C

**klasyfikacja właściwości zbadanego okna w systemie: GEALAN S8000 IQ highline**



**INFORMACJA:**

„Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie stanowi deklarację odpowiedzialnej za to osoby (fizycznej lub prawnej), że wyrób jest zgodny z wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym podlega, oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności.”

**MOBILNE**  
**Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.**  
**Anna Mścichowska, Adam Mścichowski**  
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2  
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40  
NIP 8862868350, Regon: 020573602

**MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej**  
kierownik laboratorium Adam Mścichowski

Piątnica, dnia 18 lutego 2009