

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MLTB-2374-2017



dla kontrolnych badań ZKP (FPC) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016
Załącznik do raportów z badań.

Zleceniodawca: **FIRMA PLASTIXAL KOŁAKOWSKI MARIUSZ**
ul. Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna

Wyrób: okno dwuskrzydłowe wykonane z profili aluminiowych z poliamidową przekładką termiczną systemu
Aluprof MB70
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2374-2017



Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026




Wodoszczelność
PN-EN 1027



Odporność na obciążenie
wiatrem
PN-EN 12211



Nośność urządzeń
zabezpieczających
PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Wartość progowa	
Typ wyrobu (B x H mm)	 1500 x 1500	4	E750	C5	350 N
Uwagi: okucia obwiedniowe ROMB					

Mobile Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium

Mścielowski Adam

MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40
NIP: 8962386350, Regon: 020573602
KRS: 0000461727

13-04-2017, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 13-04-2018

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniami kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyrobry poddane badaniom wstępnym typu (ITT).



Mobile Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8962868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Laboratorium badawcze
akredytowane przez PCA
Nr AB 1054